



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**КНИГА 2. ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ  
В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СРОКА**

**Приложение 2. Перечень объектов теплopotребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока**

№ п/п	РЭТД	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м <sup>2</sup>		Тепло-источник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч						Примечание
				отапли- ваемая	жилая		отопле- ние и вентиля- ция	ГВС (средн.)	ГВС (макс.)	техно- логия	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС	
1	Микрорайон 19	Улица Сибирская, дом 18/1	Не установлен	550	423	СГРЭС-1	0,0590	0,0160	0,0390	0	0,0830	0,0980	
2	Микрорайон 22	Улица Московская, дом 43	2025	487	375	СГРЭС-2	0,0250		0	0	0,0730	0,0250	
3	Микрорайон 22	Улица Московская, дом 46	Не установлен	477	367	СГРЭС-2	0,0210		0	0	0,0720	0,0210	
4	Микрорайон 22	Улица Московская, дом 49	Не установлен	298	229	СГРЭС-2	0,0210		0	0	0,0450	0,0210	
5	Микрорайон 22	Улица Московская, дом 52	Не установлен	499	384	СГРЭС-2	0,0440		0	0	0,0750	0,0440	
6	Микрорайон 2	Улица Энтузиастов, дом 41	2025	552	425	Котельная №2	0,0700		0	0	0,0830	0,0700	
7	Черный Мыс	Улица Монтажников, дом 10	Не установлен	113	87	СГРЭС-2	0,0250		0	0	0,0170	0,0250	
8	Микрорайон 28Б	Улица Нагорная, дом 1	Не установлен	144	144	СГРЭС-2	0,0100	0,0010	0,0020	0	0,0110	0,0120	
9	Микрорайон 18	Улица Рабочая, дом 31/1	2025	834	642	СГРЭС-1	0,0810	0,0140	0,0350	0	0,1250	0,1160	
10	Микрорайон 1	Марии Поливановой 11	Не установлен	553	425	Котельная №2	0,0680		0	0	0,0830	0,0680	
11	поселок Дорожный	Поселок Дорожный, дом 12	Не установлен	717	552	Котельная №5	0,0730	0,0180	0,0430	0	0,1080	0,1170	
12	поселок Дорожный	Поселок Дорожный, дом 19	2025	756	582	Котельная №5	0,0750	0,0100	0,0230	0	0,1130	0,0990	
13	поселок Дорожный	Поселок Дорожный, дом 13	Не установлен	701	539	Котельная №5	0,0770	0,0120	0,0290	0	0,1050	0,1060	
14	Микрорайон 4	Улица Нефтяников, дом 21	2025	548	422	Котельная №2	0,0590	0,0100	0,0230	0	0,0820	0,0820	
15	Микрорайон 28	Улица Озерная, дом 27	Не установлен	925	712	СГРЭС-2	0,0790		0	0	0,1390	0,0790	
16	поселок Дорожный	Поселок Дорожный, дом 10	2025	743	572	Котельная №5	0,0730	0,0140	0,0330	0	0,1110	0,1060	
17	Микрорайон 22	Улица Московская, дом 53/2	Не установлен	372	286	СГРЭС-2	0,0560		0	0	0,0560	0,0560	
18	Микрорайон Железно- дорожников	улица Мечникова, дом 13	2026	2033	2033	Котельная №14	0,2630	0,0269	0,0646	0	0,2899	0,3276	
19	Поселок Таёжный	улица Аэрофлотская, дом 50	2026	527	527	Котельная №29	0,0922	0	0	0	0,0922	0,0922	

№ п/п	РЭТД	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м²		Тепло- источник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч						Примечание
				отапли- ваемая	жилая		отоплен ие и вентиля ция	ГВС (средн.)	ГВС (макс.)	техно- логия	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС	
20	поселок Кедровый-2	поселок Кедровый-2, дом 13	2026	1704	1704	СГРЭС-2	0,1970	0,0105	0,0252	0	0,2075	0,2222	
21	п. Медвежий угол	улица Высоковольтная, дом 2	2027	849	849	Котельная №31	0,1824	0	0	0	0,1824	0,1824	
22	Черный Мыс	улица Разведчиков, дом 25	Не установлен	н/д	н/д	индивид. теплогене- раторы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	нет данных о подключении к сетям ТС
23	Микрорайон 29 (Речпорт)	Улица Сургутская, дом 8а	2025	128	98	СГРЭС-2	0,0180		0	0	0,0190	0,0180	Снесен 13.01.2025
24	Микрорайон 1	Улица Артема, дом 12	2025	514	395	Котельная №2	0,0710		0	0	0,0770	0,0710	Снесен 03.03.2025