



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 2. ГЛАВА 2

**СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РАЗБИВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ (ОБЩЕЙ И ПО
ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ) НАКОПИТЕЛЬНЫМ
ИТОГОМ ОТДЕЛЬНО ПО ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО
ТЕПЛОИСТОЧНИКА И ЦТП С АДРЕСНОЙ ПРИВЯЗКОЙ
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ**

Приложение 7. Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплоснабжения) накопительным итогом отдельно по зоне действия каждого теплоисточника и ЦТП с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплоснабжения

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
1	Многоквартирный жилой дом № 1, в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	2,785	2,785	2,785	2,785	2,785	2,785	2,785	2,785	2,785	2,785
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Паркинг. Встроенное коммерческое помещение на первом этаже, расположенное в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Многоквартирный жилой дом № 2, в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	3,132	3,132	3,132	3,132	3,132	3,132	3,132	3,132	3,132	3,132
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Многоквартирный жилой дом № 3, в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Многоквартирный жилой дом № 4, в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Многоквартирный жилой дом № 5, в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Многоквартирный жилой дом № 6, в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Корпус детского сада (ДОО), расположенный в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Корпус начальной школы в мкр. Северный г. Сургута	Северный промышленный район, КК-1А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	-	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Часть нежилого здания в составе объекта	Восточный промышленный район, XIX	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Административно-бытовой корпус, склад под охлажденные продукты питания, склад-холодильник	Северный промышленный район, XXI	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Жилой дом № 5 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. Г. Сургута	44 мкр	Котельная К-45	ОВ	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003
				ГВС	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
12	Здание склада продовольственных товаров	Кедровый-2	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне 31Б	31Б мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
				ГВС	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
14	14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями	28А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
				ГВС	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
15	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А	20А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221	2,221
				ГВС	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951
16	Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ)	20А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328
				ГВС	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342
17	Амбулаторно-поликлинический центр	11 мкр	Пиковая котельная	ОВ	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
				ГВС	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
18	Нежилое здание, ул.Энергетиков, 49/1	8 мкр	Пиковая котельная	ОВ	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255
				ГВС	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
19	Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1	Северный промышленный район, X	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Центр высоких биомедицинских технологий	Югорский тракт, НТЦ	Котельная №23 "Ледовый дворец" СГМУП "ГТС"	ОВ	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188
				ГВС	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
21	Реконструкция вокзального комплекса Сургут ул. Привокзальная, 23	ЖД	Котельная №14 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
				ГВС	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
22	Жилой дом, Октябрьская 27/1	Черный Мыс	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Здание службы эксплуатации и обеспечения, Андреевский заезд, 4	Северный промышленный район, X	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Многоквартирные жилые дома. Корпус 1	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Многokвартирные жилые дома. Корпус 2	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона	Хоззона	Пиковая котельная с последующим переключением на Новая котельная №4	ОВ	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
				ГВС	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
27	Магазин Обувь ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/2	17 мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на Новая котельная №4	ОВ	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
				ГВС	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
28	Жилой дом №2 в мкр.30А г. Сургут	30А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525
				ГВС	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536
29	Нежилое помещение Аптека ул. Просвещения, 40	10 мкр	Котельная №3	ОВ	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Нежилое помещение ул. Технологическая,9	Северный промышленный район, XI	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Жилой дом №8 в мкр.30А г. Сургут	30А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
				ГВС	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
32	Комплекс жилых домов, микрорайон 1, расположенный по ул. Марии Поливановой в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 1,2 очереди строительства. 1 очередь строительства. Жилой дом АРТ-01	1 мкр	Котельная №2	ОВ	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360
				ГВС	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
33	Жилой дом №3 в мкр.30А г. Сургут	30А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	-	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
34	Магазин ул. 30 лет Победы, 51/4	Северо-восточный жилой район, КК-2А	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Комплекс жилых домов, микрорайон 1, расположенный по ул. Марии Поливановой в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 1,2 очереди строительства. 2 очередь строительства. Жилой дом АРТ-02	1 мкр	Котельная №2	ОВ	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910
				ГВС	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
36	Комплекс жилых домов, микрорайон 2, расположенный по пр. Набережный в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 3,4 очереди строительства. 3 очередь строительства. Жилой дом АРТ-03	2 мкр	Котельная №2	ОВ	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910
				ГВС	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
37	Комплекс жилых домов, микрорайон 2, расположенный по пр. Набережный в г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 3,4 очереди строительства. 4 очередь строительства. Жилой дом АРТ-04	2 мкр	Котельная №2	ОВ	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
				ГВС	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
38	Жилой дом №7 в 30 мкрА	30А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
				ГВС	-	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
39	Жилой дом №4 в 30 мкрА	30А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	-	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833
				ГВС	-	-	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752
40	"Производственная база" Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Островского	Северный промышленный район, X	Пиковая котельная	ОВ	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Средняя образовательная школа (Общественно-образовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»	5А мкр	Пиковая котельная	ОВ	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555
				ГВС	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255
42	Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог"	Кедровый лог	Котельная №2	ОВ	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Спортивно-оздоровительный центр, бульвар писателей,19А	16А мкр	Пиковая котельная	ОВ	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
44	Нежилое помещение, Бульвар писателей,19Б	16А мкр	Пиковая котельная	ОВ	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
				ГВС	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
45	Жилой дом 4.5. со встроенными помещениями общественных учреждений с автостоянками в микрорайоне 1 г. Сургута. 1 этап строительства Блок Б. Блок-секция 1. Автостоянка 4.5.1	1 мкр	Котельная №2	ОВ	-	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
				ГВС	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
46	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 16А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	16А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698
				ГВС	-	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558
47	Детская школа искусств в мкр.25	25 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796
				ГВС	-	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323
48	Нежилое здание. Ул. Быстринская, 3	34 мкр	Пиковая котельная	ОВ	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Финский арочный склад, служебный гараж, ул. Сосновая 50	Черный Мыс	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Нежилое здание п. Юность ул. Саянская,15	кот. №28, Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	«Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г.Сургуте. Нежилые помещения площадью 6264 м2»	23А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608
				ГВС	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
52	Встроенное-пристроенные помещения цокольный этаж, S=298,1м2	ПИКС мкр	Котельная №14 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Нежилое здание: Кернохранилище	Черный Мыс	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Гостиничный комплекс, ул. Энгельса, 17	8 мкр	Котельная №3	ОВ	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303
				ГВС	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
55	Склад,ул. Декабристов	Черный Мыс	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Реконструкция топливного склада ст. Сургут (Насосная дизельного топлива) ул. Западная,1/1	ЖД	Котельная №13 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Реконструкция топливного склада ст. Сургут (Склад масел) ул. Западная,1/1	ЖД	Котельная №13 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Реконструкция топливного склада ст. Сургут (Административно-бытовой комплекс) ул. Западная,1/1	ЖД	Котельная №13 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Жилой комплекс № 304 в микрорайоне №24 города Сургута. 1 этап Множкквартирный жи-лой дом № 1	24 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365
				ГВС	-	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
60	Жилой комплекс № 304 в микрорайоне №24 города Сургута. 2 этап Множкквартирный жи-лой дом № 2	24 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365
				ГВС	-	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
61	Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион"	пгт Барсово	Котельная №22 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621
				ГВС	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
62	Здание спальной корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион"	пгт Барсово	Котельная №22 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234
				ГВС	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
63	Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион"	пгт Барсово	Котельная №22 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259
				ГВС	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,451
64	Центр «Барсова гора». Нежилое здание. Склад АРИ	пгт Барсово	Котельная №22 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Множкквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО- Югра, г. Сургут, мкр.37 ЗУ: 86:10:0101112:187 (этажность 17)	37 мкр	Котельная №24 Поликл СГМУП "ГТС"	ОВ	-	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Множкквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО- Югра, г. Сургут, мкр.37 ЗУ: 86:10:0101112:188 (этажность 23)	37 мкр	Котельная №24 Поликл СГМУП "ГТС"	ОВ	-	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Множкквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО- Югра, г. Сургут, мкр.37 ЗУ: 86:10:0101112:186 (этажность 23)	37 мкр	Котельная №24 Поликл СГМУП "ГТС"	ОВ	-	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Нежилое здание (S=100,2 кв.м) и Нежилое здание (S=110,7 кв.м)	Хоззона	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия"	пгт Барсово	Котельная №22 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
				ГВС	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
70	Жилой дом 9 эт	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397
				ГВС	-	-	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагрузки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
71	4.2. Жилой дом с подземными гаражами	1, 2, 4 мкр (корр 2013 в части размещения жилых домов на ЗУ в собственности ОАО "Югра-консалтинг"), 1 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
				ГВС	-	-	-	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
72	4.3. Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами	1, 2, 4 мкр (корр 2013 в части размещения жилых домов на ЗУ в собственности ОАО "Югра-консалтинг"), 1 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	-	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
				ГВС	-	-	-	-	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
73	4.4. Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами	1, 2, 4 мкр (корр 2013 в части размещения жилых домов на ЗУ в собственности ОАО "Югра-консалтинг"), 1 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	-	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
				ГВС	-	-	-	-	0,724	0,724	0,724	0,724	0,724	0,724	0,724	0,724
74	4.6. Жилой дом	1, 2, 4 мкр (корр 2013 в части размещения жилых домов на ЗУ в собственности ОАО "Югра-консалтинг"), 1 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	-	-	0,949	0,949	0,949	0,949	0,949	0,949	0,949
				ГВС	-	-	-	-	-	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628
75	4.1. Жилой дом с подземными гаражами	1, 2, 4 мкр (корр 2013 в части размещения жилых домов на ЗУ в собственности ОАО "Югра-консалтинг"), 4 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	-	0,784	0,784	0,784	0,784	0,784	0,784	0,784	0,784
				ГВС	-	-	-	-	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
76	4.2. Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами	1, 2, 4 мкр (корр 2013 в части размещения жилых домов на ЗУ в собственности ОАО "Югра-консалтинг"), 4 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694
				ГВС	-	-	-	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910
77	4.3. Жилой дом с подземными гаражами	1, 2, 4 мкр (корр 2013 в части размещения жилых домов на ЗУ в собственности ОАО "Югра-консалтинг"), 4 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	-	-	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885
				ГВС	-	-	-	-	-	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
78	20. Детский сад 300 мест	18-19-20 мкр, 19 мкр	Новая котельная №4	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
79	21. Многоэтажный гаражный комплекс 300 машиномест	18-19-20 мкр, 19 мкр	Новая котельная №4	ОВ	-	-	-	-	-	-	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
80	34. Общеобразовательная школа 1934 учащихся	18-19-20 мкр, 19 мкр	Новая котельная №4	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,480	0,480	0,480	0,480

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
81	38. Дом культуры	18-19-20 мкр, 19 мкр	Новая котельная №4	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,200	0,200	0,200
82	2. 6-секционный жилой дом на 94 кв со встр-пристр. помещен. и гаражом на 74 м/м в цокольной части, поз. 2А	21-22 мкр, 22 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
				ГВС	-	-	-	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
83	3. 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр-пристр. помещен. и гаражом на 114 м/м в цокольной части поз. 3А	21-22 мкр, 22 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994
				ГВС	-	-	-	-	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597
84	4. 10-секционный жилой дом на 192 кв. со встр. помещениями	21-22 мкр, 22 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804
				ГВС	-	-	-	0,676	0,676	0,676	0,676	0,676	0,676	0,676	0,676	0,676
85	8. 4-х секционный жилой дом на 85 кв. и с подземным гаражом на 65 м/м, поз. 8А	21-22 мкр, 21 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	0,924	0,924	0,924	0,924	0,924	0,924	0,924	0,924
				ГВС	-	-	-	-	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283
86	9. Многоэтажный гараж на 96 машино-мест, с клубными и спортивными помещениями расположенными на первом этаже, с подземным гаражом на 29 м/м	21-22 мкр, 22 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184
				ГВС	-	-	-	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
87	10. Многоэтажный гараж на 96 машино-мест, с клубными и спортивными помещениями расположенными на первом этаже, с подземным гаражом на 65 м/м	21-22 мкр, 22 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
				ГВС	-	-	-	-	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
100	3. Административное здание	ППТ в границах 30 лет Победы-Маяковского- Музейная, Хоззона	Пиковая котельная	ОВ	-	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
				ГВС	-	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
101	1. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями	31 мкр	ПВК	ОВ	-	-	-	-	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
				ГВС	-	-	-	-	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387
102	12. Подземная стоянка на 14 м/мест	31 мкр	ПВК	ОВ	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	2. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, помещениями магазина товаров повседневного спроса, общественного питания	31 мкр	ПВК	ОВ	-	-	-	-	-	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458
				ГВС	-	-	-	-	-	0,313	0,313	0,313	0,313	0,313	0,313	0,313
104	13. Подземная стоянка на 30 м/мест	31 мкр	ПВК	ОВ	-	-	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	6. Объект медицинского обслуживания (возможно частная клиника)	31А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490
				ГВС	-	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
106	7. Больница восстановительного лечения	31А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
				ГВС	-	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
107	10. Центр реабилитации и профилактики инвалидов	31А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259
				ГВС	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
108	11. Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов	31А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
				ГВС	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
109	12. Кожно- венерологический диспансер	31А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990
				ГВС	-	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
110	13. Поликлиника	31А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
				ГВС	-	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
111	14. Стоматологический комплекс с аптекой	31А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
				ГВС	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
113	15. Паталого-анатомический корпус с филиалом судмедэкспертизы	31А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
				ГВС	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
114	1. Жилой квартал	35 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
				ГВС	-	-	-	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
115	2. Жилой квартал	35 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагрузки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
116	3. Жилой квартал (дом ГП 7)	35 мкр	Котельная К-45 с последующим переключением на Пиковая котельная	ОВ	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136
				ГВС	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814
117	Школа на 1550 мест в районе Новин г. Сургут	86:10:0101154:2244, 35 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
				ГВС	-	-	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
118	6. Детский сад на 350 мест	35 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,129	0,129
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,102	0,102
119	7. Универсальный спортивный комплекс	35 мкр	Котельная К-45 с последующим переключением на Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
				ГВС	-	-	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
120	8. Объект торговли	35 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499
				ГВС	-	-	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
121	9. Объект торговли	35 мкр	Котельная К-45 с последующим переключением на Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649
				ГВС	-	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
122	3. Жилой дом	35А мкр	Котельная К-45 с последующим переключением на Пиковая котельная	ОВ	-	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
				ГВС	-	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296
123	14. Жилой дом. Блок А	35А мкр	Котельная ООО «ТехСтрой»	ОВ	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237
				ГВС	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
124	14. Жилой дом. Блок Б	35А мкр	Котельная ООО «ТехСтрой»	ОВ	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
				ГВС	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
125	15. Жилой дом. Блок А	35А мкр	Котельная ООО «ТехСтрой»	ОВ	-	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
				ГВС	-	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
126	15. Жилой дом. Блок Б	35А мкр	Котельная ООО «ТехСтрой»	ОВ	-	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
127	28. Дошкольная образовательная организация на 350 мест	35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721
				ГВС	-	-	-	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
128	29. Общеобразовательная школа	35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
				ГВС	-	-	-	-	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
129	10. Детский сад	36 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	-	-	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637
				ГВС	-	-	-	-	-	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
130	1.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
				ГВС	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
	1.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
				ГВС	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
	1.3. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262
				ГВС	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
131	1.4. Многоквартирный жилой дом	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
				ГВС	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
132	1.5. Многоквартирный жилой дом	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
				ГВС	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
133	2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
				ГВС	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
	2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
				ГВС	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
	2.3. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262
				ГВС	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
134	4.1. Многоквартирный жилой дом	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
				ГВС	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
	4.5. Подземный паркинг на 670мест	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	4.2. Многоквартирный жилой дом	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
				ГВС	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
136	4.3. Многоквартирный жилой дом	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
				ГВС	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
137	4.4. Многоквартирный жилой дом	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
				ГВС	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
138	5.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
				ГВС	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242
139	5.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
				ГВС	-	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
	5.3. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
				ГВС	-	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
	5.4. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262
				ГВС	-	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
140	6. Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971
				ГВС	-	-	-	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
141	7. Общеобразовательная школа на 1500 учащихся	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	-	-	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070
				ГВС	-	-	-	-	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
142	8. Спортивный комплекс	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	-	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
				ГВС	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
143	9. Учреждение культуры клубного типа на 500 мест	39 мкр (2 очередь), 39 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	-	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
				ГВС	-	-	-	-	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
144	24. Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, со встроенным детским садом на 40 мест на 1-ом и 2-ом этажах	41 мкр	Котельная К-45	ОВ	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522
				ГВС	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846
145	4. Коттеджный поселок «Гринвуд» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
146	5. Коттеджный поселок «Гринвуд» Здание общественного назначения «Klab-haus»	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
147	7. Жилой квартал «Английский квартал» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
148	8. Жилой квартал «Английский квартал» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
149	12. Жилой квартал «Ассоль» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
150	14. Жилой квартал «Ассоль» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
151	15. Жилой квартал «Ассоль» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
152	16. Жилой квартал «Алые паруса» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
153	17. Жилой квартал «Алые паруса» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
154	23. Детский сад на 300мест	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
155	24. Общеобразовательная школа на 125 учащихся	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
156	21. Жилой квартал «Высокий берег» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
157	22. Жилой квартал «Высокий берег» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
158	23. Жилой квартал «Высокий берег» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
159	27. Жилой квартал «Высокий берег» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
160	28. Жилой квартал «Высокий берег» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
161	29. Жилой квартал «Высокий берег» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
162	30. Жилой квартал «Высокий берег» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
163	31. Жилой квартал «Высокий берег» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
164	3. Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и подземным паркингом	86:10:0101125:1603, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315
				ГВС	-	0,703	0,703	0,703	0,703	0,703	0,703	0,703	0,703	0,703	0,703	0,703
165	4. Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и подземным паркингом	86:10:0101125:1607, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
166	5. Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и подземным паркингом	86:10:0101125:448, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174
				ГВС	-	-	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416
167	6. Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и подземным паркингом	86:10:0101125:447, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969
				ГВС	-	-	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359
168	7. Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и подземным паркингом	86:10:0101125:446, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967
				ГВС	-	-	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
169	8. Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и подземным паркингом	86:10:0101125:450, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227
				ГВС	-	-	-	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432
170	9. Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и подземным паркингом	86:10:0101125:448, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103
				ГВС	-	-	-	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411
171	10. Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и подземным паркингом	86:10:0101125:448, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892
				ГВС	-	-	-	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
172	ЖК "Уютный" (по ППТ: Н1. Строящийся многоквартирный жилой дом)	44 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743
				ГВС	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806
173	Н2. Строящийся многоквартирный жилой дом	44 мкр	Котельная К-45	ОВ	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543
				ГВС	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
174	11. Здание культурно-просветительского назначения	86:10:0101125:1606, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
				ГВС	-	-	-	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
175	12. Дошкольная образовательная организация на 190 мест	86:10:0101125:454, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817
				ГВС	-	-	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
176	13. Дошкольная образовательная организация на 190 мест	86:10:0101125:454, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817	0,817
				ГВС	-	-	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
177	14. Общеобразовательная школа на 900 мест	86:10:0101125:454, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	2,049	2,049	2,049	2,049	2,049	2,049	2,049	2,049	2,049	2,049
				ГВС	-	-	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
178	ФОК	48 мкр	Новая котельная 48 мкр.	ОВ	-	-	-	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	торговый центр мкр 48.	48 мкр	Новая котельная 48 мкр.	ОВ	-	-	-	-	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	учреждения торговли, питания и бытового обслуживания	48 мкр	Новая котельная 48 мкр.	ОВ	-	-	-	-	-	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
181	Общеобразовательная школа 540 мест	48 мкр	Новая котельная 48 мкр.	ОВ	-	-	-	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Детский сад на 210 мест	48 мкр	Новая котельная 48 мкр.	ОВ	-	-	-	-	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	1. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
				ГВС	-	-	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
184	2. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и детской школой искусств	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594
				ГВС	-	-	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646
185	3. Многоквартирный жилой дом	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,865	0,865	0,865	0,865	0,865	0,865	0,865	0,865	0,865	0,865
				ГВС	-	-	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
186	4. Многоквартирный жилой дом	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363
				ГВС	-	-	-	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434
187	5. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448
				ГВС	-	-	-	0,446	0,446	0,446	0,446	0,446	0,446	0,446	0,446	0,446
188	6. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449
				ГВС	-	-	-	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795
189	7. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476
				ГВС	-	-	-	-	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772
190	8. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
				ГВС	-	-	-	-	-	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549
191	9. Дошкольная образовательная организация	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
				ГВС	-	-	-	-	-	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
192	10. Общеобразовательная организация со встроенной библиотекой	50 мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
				ГВС	-	-	-	-	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
193	1.1. Многоквартирный жилой дом	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904
				ГВС	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
194	1.2. Многоквартирный жилой дом	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711
				ГВС	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820
195	1.3. Многоквартирный жилой дом	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904	0,904
				ГВС	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
196	1.4. Здание общественного назначения	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	1.5. Полуподземный паркинг со встроенными помещениями общественного назначения	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	1.6. Здание общественного назначения	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	1.7. Полуподземный паркинг со встроенными помещениями общественного назначения	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	4. Общеобразовательная школа (650 уч)	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946
				ГВС	-	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
201	5. Детский сад на (250 мест)	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725
				ГВС	-	-	-	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
202	6. Психо-наркологический диспансер (360 коек)	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	-	0,942	0,942	0,942	0,942	0,942	0,942	0,942	0,942
				ГВС	-	-	-	-	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
203	7.1. Больница -здание 1	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090
				ГВС	-	-	-	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
204	7.2. Больница -здание 2	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	-	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324
				ГВС	-	-	-	-	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
205	7.3. Больница -здание 3	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	-	-	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278
				ГВС	-	-	-	-	-	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
206	8. Хоспис (50 коек)	51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	-	-	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855
				ГВС	-	-	-	-	-	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
207	675. Образовательная организация	ЗПЛ 2	Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. ЗПЛ2	ОВ	-	-	-	-	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	676. Многофункциональный центр	ЗПЛ 2	Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. ЗПЛ2	ОВ	-	-	-	-	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Детский сад на 300 мест	Лунный	Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	32. Детский сад на 300 мест	Марьиная гора (зона 1), Марьиная гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,880	0,880	0,880	0,880
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
211	10. Спортивный комплекс на 100 чел.	Марьина гора (зона 2), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261
				ГВС	-	-	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
212	30. Административно-бытовой корпус	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	31. Административно-бытовой корпус	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	33. Склад	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	37. Склад	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	38. Административно-бытовой корпус	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	40. Мечеть	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	41. Административно-бытовой корпус	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	44. Административно-бытовой корпус	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	47. Административно-бытовой корпус	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	54. Административно-бытовой корпус	Марьина гора (зона 3), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,604	0,604	0,604	0,604	0,604	0,604	0,604
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	1. Ледовая арена	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	-	-	11,50 8	11,50 8	11,50 8	11,50 8	11,50 8	11,50 8	11,50 8
				ГВС	-	-	-	-	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
223	2. Многофункциональный спортивный комплекс	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	4,046	4,046	4,046	4,046	4,046	4,046	4,046	4,046	4,046
				ГВС	-	-	-	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153
224	3. Общежитие гостиничного типа	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	-	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
				ГВС	-	-	-	-	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585
225	4. Арена тренировочная	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	-	1,791	1,791	1,791	1,791	1,791	1,791	1,791	1,791

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
226	5. Арена тренировочная	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	-	-	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
				ГВС	-	-	-	-	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
227	6. Центр ледовых видов спорта	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565
				ГВС	-	-	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
228	7. Волейбольная арена	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	-	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549
				ГВС	-	-	-	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
229	8. Арена теннисная	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	-	-	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
				ГВС	-	-	-	-	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
230	9. Арена тренировочная	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
				ГВС	-	-	-	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
231	11. Гостиничный комплекс	Пойма-2	Новая котельная кв Пойма-2	ОВ	-	-	-	-	-	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591
				ГВС	-	-	-	-	-	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
232	1. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, апартаментами и подземной автостоянкой	Жилой район Нефтяников, ЦЖ1	Котельная АО «Завод промстройдетали»	ОВ	-	-	-	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117
				ГВС	-	-	-	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830
233	1.1. Детский сад на 250 мест	Жилой район Нефтяников, ЦЖ1	Котельная АО «Завод промстройдетали»	ОВ	-	-	-	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743
				ГВС	-	-	-	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
234	3. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, апартаментами и подземной автостоянкой	Жилой район Нефтяников, ЦЖ2	Котельная АО «Завод промстройдетали»	ОВ	-	-	-	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598
				ГВС	-	-	-	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
235	3.4. Детский сад на 300 мест	Жилой район Нефтяников, ЦЖ2	Котельная АО «Завод промстройдетали»	ОВ	-	-	-	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743
				ГВС	-	-	-	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
236	4. Школа на 1300 учащихся	Жилой район Нефтяников, ЦЖ2	Котельная №3	ОВ	-	-	-	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517
				ГВС	-	-	-	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
237	68. Административное здание	ЦЖР (Безверхова- Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
				ГВС	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
238	94. Административное здание	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
				ГВС	-	-	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
239	101. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
				ГВС	-	-	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
240	102. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
				ГВС	-	-	-	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
241	103. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
				ГВС	-	-	-	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
242	104. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
243	105. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
244	106. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
245	107. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
246	108. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
247	109. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
248	110. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
249	111. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
250	112. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
251	113. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
252	114. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
253	115. Среднеэтажный жилой дом	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
254	116. Детский сад (260 мест)	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	117. Общеобразовательная школа (670 учащихся)	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	118. Спортивно-развлекательный комплекс (130 мест)	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	119. Торгово-офисный центр	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,653	0,653	0,653	0,653	0,653	0,653	0,653	0,653	0,653
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	120. Объект предпринимательской деятельности	ЦЖР (Безверхова-Республики-Энгельса-р. Бардыковка), ЦЖР	Котельная №3	ОВ	-	-	-	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Квартал Ю1. Жилая застройка. 1. 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,426	0,426	0,426	0,426
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,286	0,286	0,286	0,286

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
260	Квартал Ю1. Жилая застройка. 2. 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,426	0,426	0,426
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,286	0,286	0,286
261	Квартал Ю1. Жилая застройка. 3. 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286
262	Квартал Ю1. Жилая застройка. 4. 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
263	Квартал Ю1. Жилая застройка. 5. 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,543	0,543	0,543	0,543	0,543
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444
264	Квартал Ю1. Жилая застройка. 6. 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635
265	Квартал Ю1. Жилая застройка. 7. 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,098	1,098	1,098	1,098
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,767	0,767	0,767	0,767
266	Квартал Ю1. Жилая застройка. 8. 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,318	0,318	0,318	0,318
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,217	0,217	0,217	0,217
267	Квартал Ю1. Жилая застройка. 9. 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,318	0,318	0,318
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,217	0,217	0,217
268	Квартал Ю1. Жилая застройка. 10. 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660
269	Квартал Ю1. Жилая застройка. 11. 9-12-ти этажный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261
270	Квартал Ю1. Жилая застройка. 12. 13-14-ти этажный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,514	0,514	0,514	0,514	0,514
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303
271	Квартал Ю1. Жилая застройка. 13. 13-14-ти этажный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,514	0,514	0,514	0,514
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,303	0,303	0,303	0,303
272	Квартал Ю1. Жилая застройка. 14. 9-12-ти этажный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261
273	Квартал Ю1. Жилая застройка. 15. 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499
				ГВС	-	-	-	-	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
274	Квартал Ю1. Жилая застройка. 16. 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
				ГВС	-	-	-	-	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
275	Квартал Ю1. Жилая застройка. 17. 5-ти этажный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
				ГВС	-	-	-	-	-	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
276	Квартал Ю1. Жилая застройка. 18. 5-7-ти этажный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323
277	Квартал Ю1. Жилая застройка. 19. 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369
278	Квартал Ю1. Жилая застройка. 20. 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,331	0,331	0,331	0,331
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,180	0,180	0,180	0,180
279	Квартал Ю1. Здания общественного назначения. 23. Общеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе)	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,582	0,582	0,582
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,936	0,936	0,936
280	Квартал Ю1. Здания общественного назначения. 24. Детский сад на 300 мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,330	0,330	0,330	0,330
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,281	0,281	0,281	0,281
281	Квартал Ю1. Здания общественного назначения. 25. Детский сад на 300 мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,330	0,330	0,330
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,281	0,281	0,281
282	Квартал Ю1. Здания общественного назначения. 26. Многоэтажный гараж на 300м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Квартал Ю1. Здания общественного назначения. 26А. Многоэтажный гараж на 300м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Квартал Ю1. Здания общественного назначения. 27. Многоэтажный гараж на 300м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Квартал Ю1. Здания общественного назначения. 27А. Многоэтажный гараж на 300м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,005	0,005
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	Квартал Ю1. Общественно-деловая зона. 29. Клуб на 150 мест и выставочный зал	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
287	Квартал Ю1. Общественно-деловая зона. 30. Офисные помещения на 10 сотрудников, гостиница на 15 мест, кафе на 15 мест, магазин «Продукты торг. пл. 100 кв.м» (1-2 этажа)	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,071	0,071	0,071	0,071
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,042	0,042	0,042	0,042

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
288	Квартал Ю2. Жилая застройка. 1. 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом Квартал Ю2. Жилая застройка. 1А. Пристроенное здание общественного назначения:	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
		Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
289	Квартал Ю2. Жилая застройка. 2. 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом Квартал Ю2. Жилая застройка. 4. Пристроенное здание общественного назначения:	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,170	0,170	0,170	0,170
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,118	0,118	0,118	0,118
		Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,036	0,036	0,036	0,036
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,015	0,015	0,015	0,015
290	Квартал Ю2. Жилая застройка. 3. 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом Квартал Ю2. Жилая застройка. 5. Пристроенное здание общественного назначения:	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,170	0,170	0,170	0,170
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,118	0,118	0,118	0,118
		Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,036	0,036	0,036	0,036
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009
291	Квартал Ю2. Общественно-деловая зона. 9. Поликлиника на 300 пос. в смену	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,355	0,355	0,355	0,355
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,281	0,281	0,281	0,281
292	Квартал Ю6-1. Жилая застройка. 1. 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
293	Квартал Ю6-1. Жилая застройка. 2. 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,127	0,127	0,127	0,127
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,076	0,076	0,076	0,076
294	Квартал Ю6-1. Жилая застройка. 3. 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,248	0,248	0,248	0,248
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,164	0,164	0,164	0,164
295	Квартал Ю6. Общественно-деловая зона. 6. Офис-центр	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,159	0,159	0,159	0,159
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,281	0,281	0,281	0,281
296	Квартал Ю6. Общественно-деловая зона. 7. Спортивный центр на 450 мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,265	0,265	0,265
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,421	0,421	0,421
297	Квартал Ю6. Общественно-деловая зона. 8. Дворец спорта Легкоатлетический манеж на 100 спортсменов с трибунами на 1000 мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,318	0,318	0,318
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,094	0,094	0,094
298	Квартал Ю7. Жилая застройка. 1. 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагрузки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
299	Квартал Ю7. Жилая застройка. 2. 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507
				ГВС	-	-	-	-	-	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316
300	Квартал Ю7. Жилая застройка. 3. 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
301	Квартал Ю7. Жилая застройка. 4. 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
302	Квартал Ю7. Жилая застройка. 5. 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
303	Квартал Ю7. Жилая застройка. 6. 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
304	Квартал Ю7. Жилая застройка. 7. 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,307	0,307	0,307	0,307
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,191	0,191	0,191	0,191
305	Квартал Ю7. Здания общественного назначения. 8. Общеобразовательная школа на 239 учащихся	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,258	0,258	0,258
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,224	0,224	0,224
	Квартал Ю7. Здания общественного назначения. 8А. Детский сад на 71 место	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067
306	Квартал Ю7. Здания общественного назначения. 9. Торговый центр, торг.пл. – 600 кв. м (стр.в- 8000 м3)	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,116	0,116	0,116	0,116
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,056	0,056	0,056	0,056
307	Квартал Ю10. Общественно-деловая зона. 1. Многоэтажный гараж на 80 м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	Квартал Ю10. Общественно-деловая зона. 2. Многоэтажный гараж на 80 м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	Квартал Ю10. Общественно-деловая зона. 3. Многоэтажный гараж на 250 м/мест с подземным гаражом на 50 м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Квартал Ю8. Жилая застройка. 4. 4-х секционный 7-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356
311	Квартал Ю8. Жилая застройка. 5. 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884
312	Квартал Ю8. Жилая застройка. 6. Детский сад на 350 мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328
313	Квартал Ю8. Жилая застройка. 7. Торговый центр, торг.плл- 600 м2 (стр. v-8000 м3)	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
314	Квартал Ю9. Жилая застройка. 1. 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631
315	Квартал Ю9. Жилая застройка. 2. 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805
316	Квартал Ю9. Жилая застройка. 3. 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,927	0,927	0,927	0,927	0,927
317	Квартал Ю9. Жилая застройка. 4. 12-ти этажный жилой дом башенного типа	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
318	Квартал Ю9. Жилая застройка. 5. 14-ти этажный жилой дом башенного типа	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
319	Квартал Ю9. Жилая застройка. 6. 16-ти этажный жилой дом башенного типа	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
320	Квартал Ю9. Жилая застройка. 7. 14-ти этажный жилой дом башенного типа	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
321	Квартал Ю9. Жилая застройка. 8. 12-ти этажный жилой дом башенного типа	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,227	0,227	0,227	0,227
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,101	0,101	0,101	0,101
322	Квартал Ю9. Жилая застройка. 9. 9-ти этажный жилой дом	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,405	0,405	0,405	0,405
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,270	0,270	0,270	0,270
323	Квартал Ю9. Жилая застройка. 10. 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483
324	Квартал Ю9. Здания общественного назначения. 12. Общеобразовательная школа на 844 учащихся	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,614	0,614	0,614
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,790	0,790	0,790

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
325	Квартал Ю9. Здания общественного назначения. 13. Многоэтажный гараж на 100м/мест со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже(спортивные помещения) с подземным гаражом на 80м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,042	0,042	0,042	0,042
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Квартал Ю9. Здания общественного назначения. 15. Многоэтажный гараж на 100м/мест с подземным гаражом на 80м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Квартал Ю9. Здания общественного назначения. 16. Многоэтажный гараж на 100м/мест со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным гаражом на 80м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,042	0,042	0,042	0,042
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Квартал Ю9. Общественно-деловая зона. 17. Гостиничный комплекс (7эт.)	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,235	0,235	0,235
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,234	0,234	0,234
329	Квартал Ю9. Общественно-деловая зона. 18. Автомагазин	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,056	0,056	0,056
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,056	0,056	0,056
330	Квартал Ю2-1. Общественно-деловая зона. 1. Пождепо на 6 автомашин	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,035	0,035	0,035
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,028	0,028	0,028
331	Квартал Ю2-1. Общественно-деловая зона. 2_3. Многоэтажный гараж на 60 м/мест	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Квартал Ю3. Коммунальная зона. 5. Застройка предприятиями коммунального назначения:	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,016	0,016	0,016
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009
333	Квартал Ю3. Коммунальная зона. 5А. Застройка предприятиями коммунального назначения:	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,022	0,022	0,022	0,022
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009
334	Квартал Ю3. Коммунальная зона. 2. ООО «Североуральская транспортная компания:	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,003	0,003	0,003	0,003
	Квартал Ю3. Коммунальная зона. 5Б. Застройка предприятиями коммунального назначения:	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,005	0,005
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009
335	Квартал Ю3. Общественно-деловая зона. 6. Офис-центр	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,140	0,140	0,140
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,094	0,094	0,094
336	Квартал Ю3. Общественно-деловая зона. 7. Офис-центр	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,200	0,200	0,200
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,028	0,028	0,028
337	Квартал Ю3. Общественно-деловая зона. 8. Информационно-библиотечный центр на 50 тыс. ед. хранения. Музей	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,167	0,167	0,167

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,003	0,003	0,003
338	Квартал Ю3. Общественно-деловая зона. 9. Подстанция скорой помощи на 10 постов(стр. v-6000 м3)	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
339	Квартал Ю3. Общественно-деловая зона. 10. Хореографическая школа на 300 учащихся	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,373	0,373	0,373	0,373
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,281	0,281	0,281	0,281
340	Квартал Ю4. Коммунальная зона. 1. Предприятиями коммунального назначения ООО«Югорские традиции»	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
341	Квартал Ю4. Общественно-деловая зона. 3. Многоэтажный гараж на 100м/мест со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Квартал Ю4. Общественно-деловая зона. 4. Многоэтажный гараж на 100м/мест со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 1. Магазин торг. пл. 150 кв.м	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,028	0,028	0,028	0,028
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006
344	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 2. Магазин торг. пл. 90 кв.м	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,021	0,021	0,021	0,021
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,004	0,004	0,004	0,004
345	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 3. Магазин торг. пл. 250 кв.м	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,056	0,056	0,056
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009
346	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 4. Магазин торг. пл. 50 кв.м	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,018	0,018	0,018
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002
347	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 5. Магазин торг. пл. 50 кв.м	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,014	0,014	0,014
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002
348	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 6. Молодежно-подростковый центр	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,194	0,194	0,194
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,234	0,234	0,234
349	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 7. Торговый комплекс	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,065	0,065	0,065
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,037	0,037	0,037
350	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 8. Офис-центр	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,159	0,159	0,159
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,234	0,234	0,234
	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 8_1. Складские помещения	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 9. Офис-центр	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,194	0,194	0,194	0,194
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,234	0,234	0,234	0,234
352	Квартал Ю5. Общественно-деловая зона. 10. Торгово-развлекательный комплекс	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,318	0,318	0,318
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,225	0,225	0,225
353	Квартал Ю11. Храм. 1_3. Приходской храмовый комплекс на 300 человек	Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221
354	1.1. Административный комплекс, в т.ч.Администрация городаГородская Дума	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459
				ГВС	-	-	-	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
355	1.2. Гостиничный комплекс	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	2,995	2,995	2,995	2,995	2,995	2,995	2,995	2,995	2,995
				ГВС	-	-	-	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
356	1.6. Многоуровневая автостоянка на 426 м/м	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	1.7. Офисное здание с учреждениями обслуживания	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238
				ГВС	-	-	-	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
358	1.8. Офисное здание с учреждениями обслуживания, подземная автостоянка	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133
				ГВС	-	-	-	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
359	1.9. Офисное здание с учреждениями обслуживания	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017
				ГВС	-	-	-	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
360	1.13. Многоуровневая автостоянка на 402 м/м	Ядро центра	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	1,242	1,242	1,242	1,242	1,242	1,242	1,242	1,242	1,242
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	2.2. Центр перспективных научных исследований и технологий, подземная автостоянка	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337
				ГВС	-	-	-	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660
362	Театр актера и куклы «Петрушка»	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813
				ГВС	-	-	-	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
363	3.3. Объединенный городской культурный центр	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542
				ГВС	-	-	-	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
364	3.4. Центр молодежного творчества,подземная автостоянка	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	0,738	0,738	0,738	0,738	0,738	0,738	0,738	0,738	0,738
				ГВС	-	-	-	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
365	3.5. Многофункциональный театрально-концертный комплекс	Ядро центра	ПВК	ОВ	-	-	-	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623
				ГВС	-	-	-	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
366	4.1. Многофункциональный торгово-досуговый комплекс	Ядро центра	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711
				ГВС	-	-	-	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
367	4.2. Многофункциональный торгово-досуговый комплекс	Ядро центра	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732
				ГВС	-	-	-	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
368	4.3. Многофункциональный торгово-досуговый комплекс	Ядро центра	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840
				ГВС	-	-	-	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
369	6. Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся	30Б-В-Г мкр, 30Б мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
				ГВС	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
370	1.1. Университет корп. 1	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
371	1.2. Университет корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
372	1.3. Университет корп. 3	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
373	1.4. Университет корп. 4	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
				ГВС	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
374	2.1. Студенческие общежития корп. 1	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
				ГВС	-	-	-	-	-	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
375	2.2. Студенческие общежития корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
376	3. Технопарк	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
377	4. Компании НТЦ в здании Технопарка	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
378	5.2. Центр высоких биомедицинских технологий корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
				ГВС	-	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
379	6. Школа	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
380	7.1. Детский сад корп. 1	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
				ГВС	-	-	-	-	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
	7.2. Детский сад корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
				ГВС	-	-	-	-	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
381	8. Спортивный центр	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
				ГВС	-	-	-	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
382	20. ЦОД	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	10.1. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 1	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
384	10.2. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
385	10.3. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 3	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
386	10.4. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 4	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
				ГВС	-	-	-	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298
387	10.5. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 5	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
388	10.6. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 6	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
				ГВС	-	-	-	-	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
389	10.7. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 7	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
390	10.8. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 8	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488
				ГВС	-	-	-	-	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
391	10.9. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 9	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
392	10.10. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 10	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
393	10.11. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 11	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
394	10.12. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 12	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572
				ГВС	-	-	-	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
395	10.13. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 13	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
				ГВС	-	-	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
396	10.14. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 14	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
397	10.15. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 15	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572
				ГВС	-	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
398	10.16. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 16	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
				ГВС	-	-	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
399	10.17. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 17	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
				ГВС	-	-	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
400	10.18. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 18	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488
				ГВС	-	-	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
401	10.19. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 19	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
402	10.20. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 20	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
403	10.21. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 21	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488
				ГВС	-	-	-	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
404	10.22. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 22	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
				ГВС	-	-	-	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
405	10.23. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 23	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
406	10.24. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 24	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
407	10.25. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 25	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
408	10.26. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 26	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
				ГВС	-	-	-	-	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298
409	10.27. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 27	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
410	10.28. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 28	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
411	10.29. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 29	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
				ГВС	-	-	-	-	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
412	10.30. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 30	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572
				ГВС	-	-	-	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
413	10.31. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 31	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
414	10.32. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 32	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,538	0,538	0,538	0,538	0,538	0,538
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217
415	10.33. Жилье для научно-педагогических работников и обучающихся корп. 33	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
416	18.1. Компании НТЦ в отдельных зданиях корп. 1	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
				ГВС	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
417	18.2. Компании НТЦ в отдельных зданиях корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
				ГВС	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
418	18.3. Компании НТЦ в отдельных зданиях корп. 3	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620
				ГВС	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
419	18.4. Компании НТЦ в отдельных зданиях корп. 4	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620
				ГВС	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
420	12.1. Конгрессно-выставочный центр корп. 1	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
				ГВС	-	-	-	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
421	12.2. Конгрессно-выставочный центр корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
				ГВС	-	-	-	-	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
422	13.1. Центр развития талантов детей и молодежи (Дом детского творчества) корп. 1	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
				ГВС	-	-	-	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
423	13.2. Центр развития талантов детей и молодежи (Дом детского творчества) корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
				ГВС	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
424	14. Коммерция (Стрит ритейл)	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
425	15. Спортивно-досуговый центр	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
426	16. Медицинская клиника	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
				ГВС	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
427	17. Отель	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
				ГВС	-	-	-	-	-	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
428	19. Многофункциональный комплекс	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
				ГВС	-	-	-	-	-	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
429	9.1. Жилье для сотрудников НТЦ корп. 1	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
				ГВС	-	-	-	-	-	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
430	9.2. Жилье для сотрудников НТЦ корп. 2	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
				ГВС	-	-	-	-	-	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
431	9.3. Жилье для сотрудников НТЦ корп. 3	н/о, НТЦ	Новая котельная НТЦ №2 (Восточная)	ОВ	-	-	-	-	-	-	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
				ГВС	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
432	Цех по ремонту технологического оборудования №1, №2, №3; Цех по ремонту РВД, Мойка автомобилей	Северный промышленный район, XXI	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	29. Жилой дом с пристр СКБО, жилая часть 16 эт.	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396
434	32. Жилой дом 9 эт.	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,481	0,481	0,481	0,481	0,481	0,481
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
435	33. Жилой дом с пристр СКБО, жилая часть 9 эт.	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449
436	115. Школа 700 мест	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,182	1,182	1,182	1,182
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070
437	116. Детский сад 300 мест	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,945	0,945	0,945	0,945
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,295	0,295	0,295	0,295
438	119. Кафе 100 мест 2 эт.	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,188	0,188	0,188	0,188
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,048	0,048	0,048	0,048
439	106. Детский сад 200 мест	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631
				ГВС	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
440	16. Жилой дом со встр. СКБО, жилая часть 7-9 эт.	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
				ГВС	-	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
441	123. Пристрой к школе на 90 мест	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
				ГВС	-	-	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
442	124. Магазин универсальный	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
				ГВС	-	-	-	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
443	65. Жилой дом со встр. СКБО 5 эт.	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
				ГВС	-	-	-	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
444	136. Кафе на 100 мест	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
				ГВС	-	-	-	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
445	137. Детский сад 200 мест	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631
				ГВС	-	-	-	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
446	138. Спортивный комплекс с бассейном	Восточный жилой район, 29 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127
				ГВС	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
447	1. Многофункциональный комплекс (пр. объект)	Восточный жилой район, ВЖ1	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
448	2. Культурно-развлекательный комплекс	Восточный жилой район, ВЖ1	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	3. Культурно-досуговый центр на 200 посетителей с подз. парковкой	Восточный жилой район, ВЖ1	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	4. Объект делового, коммерческого назначения (пр. объект)	Восточный жилой район, ВЖ1	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	5. Здание административного назначения парка (пр. объект)	Восточный жилой район, ВЖ1	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	6а. Пункт проката детского городка (пр. объект)	Восточный жилой район, Пойма	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	6б. Пункт проката детского городка (пр. объект)	Восточный жилой район, Пойма	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	7. Здание административного назначения парка (пр. объект)	Восточный жилой район, Пойма	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	12. Кафе на 100 мест	Восточный жилой район, ВЖ1	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Детское кафе-мороженое (пр. объект)	Восточный жилой район, ВЖ1	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	9А. Здание общественного назначения с предприятиями обслуживания	Восточный жилой район, Пойма	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	9Б. Здание общественного назначения с предприятиями обслуживания	Восточный жилой район, Пойма	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	8.1. Школа на 1500 учащихся	1, 2, 4 мкр (корр 2013 в части размещения жилых домов на ЗУ в собственности ОАО "Югра-консалтинг"), 4 мкр	Котельная №2	ОВ	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519
				ГВС	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
459	Многоквартирный жилой дом ул. Контейнерная	н/о, Юность	Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ОВ	-	-	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	11. Жилой квартал «Ассоль» Многоквартирный жилой дом	43 мкр	Новая котельная 43 мкр	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
461	Склад	Северный жилой район, XX	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	-	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	6. Многоквартирный жилой дом	Марьина гора (зона 2), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
				ГВС	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
463	Дошкольная образовательная организация на 250 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
464	Общественное, Организация дополнительного образования на 400 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
465	Общественное, Многофункциональный культурный центр на 250 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,110	0,110	0,110	0,110
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,003	0,003	0,003	0,003
466	Общественный центр	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	Дошкольная образовательная организация на 300 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
468	Общеобразовательная организация на 1000 учащихся	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,920	0,920	0,920	0,920
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,028	0,028	0,028	0,028
469	Общественное, Многофункциональный культурный центр на 500 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,180	0,180	0,180
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,006	0,006	0,006
470	Библиотека	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
471	Общественное, Организация дополнительного образования на 300 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
472	Общеобразовательные организации на 1000 учащихся	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
473	Дошкольная образовательная организация на 300 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
474	АБК, Центр технического творчества	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
475	АБК, Физкультурно-спортивный зал	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	Общественное, Плавательный бассейн	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,550	0,550	0,550	0,550
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,017	0,017	0,017	0,017
477	Общественное, Спортивный комплекс с игровыми залами 495 м2	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	Библиотека	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,030	0,030	0,030
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001
479	Общественное, Организация дополнительного образования на 400 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
480	Библиотека	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
481	АБК, Физкультурно-спортивный зал	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	Общеобразовательная организация на 1500 учащихся	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
483	АБК, Территориальный центр социальной помощи семье и детям	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,370	0,370	0,370
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,011	0,011	0,011
484	Общественное, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002
485	Общеобразовательная организация на 1200 учащихся	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110	1,110	1,110
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,034	0,034	0,034
486	Дошкольная образовательная организация на 300 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,280	0,280	0,280
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009
487	Дошкольная образовательная организация на 300 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,280	0,280	0,280	0,280
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009
488	Библиотека	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,030	0,030	0,030
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001
489	Общеобразовательная организация на 1100 учащихся	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010	1,010	1,010
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,031	0,031	0,031

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
490	Общественное, Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002
491	Дошкольная образовательная организация на 300 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,280	0,280	0,280
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009
492	Жилая застройка	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	4,601	4,601	4,601	4,601	4,601
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201
493	Дошкольная образовательная организация на 250 мест	н/о, СЗП2	Новая котельная мкр. СЗП1	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
494	Детские ясли-сад на 50 мест поз. 3.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	-	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
				ГВС	-	-	-	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
495	Неполная средняя школа на 9 классов (162 учащихся) поз. 2.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
496	Отделение связи поз. 11.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	-	-	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
				ГВС	-	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
497	Фельдшерско-акушерский пункт (без стационара) поз. 12.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
				ГВС	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
498	Комплексный приемный пункт бытовых услуг на 5 рабочих мест поз. 8.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	-	-	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
				ГВС	-	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
499	Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях поз. 10.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	-	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
				ГВС	-	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
500	Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 150 кв.м. поз. 7.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	-	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
				ГВС	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
501	Столовая на 50 посадочных мест поз. 6.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
				ГВС	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
502	Досуговый клуб-гостинная на 200 посетителей поз. 5.	н/о, пос. Снежный	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	-	-	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
				ГВС	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
503	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 учаш.)	н/о, КК-45	Котельная К-45	ОВ	-	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
				ГВС	-	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
504	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	н/о, 38 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	-	-	-	-	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156
				ГВС	-	-	-	-	-	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
505	Магазин "Товары для приусадебного хозяйства" торговой площадью 150 кв.м. поз. 9.	н/о, ЮПЛ1	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
				ГВС	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
506	Магазин "Промтовары" торговой площадью 150 кв.м. поз. 13.	н/о, ЮПЛ1	Новая котельная пос. Снежный	ОВ	-	-	-	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
				ГВС	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
507	Организация дополнительного образования на 50 мест	н/о, 2 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	Детский сад	н/о, 2 мкр	Котельная №2	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
509	Универсальный блок	н/о, ЦЖ2	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
				ГВС	-	-	-	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
510	Гостиница	н/о, ЦЖ2	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	-	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
				ГВС	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
511	Дилерский центр	н/о, ЦЖ2	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Офис	н/о, ЦЖ2	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
				ГВС	-	-	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
513	Подземная стоянка на 1675 м/м	н/о, ЦЖ2	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Организация дополнительного образования на 1000 мест	н/о, Оз Копань	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
				ГВС	-	-	-	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
515	УВД	н/о, Оз Копань	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	0,668	0,668	0,668	0,668	0,668	0,668	0,668	0,668
				ГВС	-	-	-	-	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
516	Торговый центр	н/о, ЦЖ2	Новая котельная НТЦ №1 (Западная)	ОВ	-	-	-	-	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872
				ГВС	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
517	Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров	н/о, 20А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская	н/о, 31В мкр	ПВК	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2	н/о, КК-4	ПВК	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200	2,200	2,200
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067
520	Многофункциональный комплекс «Югра»	н/о, КК-4	ПВК	ОВ	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
521	Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадам на 300 мест	н/о, КК-4	ПВК	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	Многофункциональный культурный центр	н/о, КК-4	ПВК	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,370	0,370	0,370	0,370
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011
523	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	н/о, 24 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358
				ГВС	-	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
524	Хореографическая школа на 300 мест	н/о, 24 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	0,350	0,350	0,350
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011
525	Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2)	н/о, 24 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
				ГВС	-	-	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
526	Жилой дом по ул. Школьная, 8/1	Черный Мыс	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	Жилой дом №1 мкр. 21-22 г. Сургут	н/о, 22 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
				ГВС	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508
528	25-ти этажный жилой дом, расположенный по пр-ту Комсомольский в мкр.28 г. Сургут	Восточный жилой район, 28 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579
				ГВС	-	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434
529	5. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (17 эт.)	Марьиная гора (зона 1), Марьиная гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
530	1. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	39. Крытый манеж	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	2. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	6. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	30. Детский сад на 300 мест	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	3. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	7. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	29. Торгово-офисное здание, магазин строительной техники	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	4. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	10. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (25 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	11. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (25 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	12. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (16 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	8. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (25 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	15 (корпус 1, корпус 2). Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
544	9. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (25 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	13. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (16 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,919	0,919	0,919	0,919	0,919	0,919	0,919
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	28. Физкультурно-спортивный комплекс/ Плавательный бассейн/ Спортивные залы	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,678	0,678	0,678	0,678
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	17 (корпус 1, корпус 2). Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	16. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (17 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	37. Торговый центр	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	35. Школа на 900 мест	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	2,303	2,303	2,303	2,303
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	25. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (16 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	36. Общественное здание с помещениями досуговой деятельности	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,621	0,621	0,621
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	Складской корпус по адресу: г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Сосновая 1 этап, ул.Сосновая,6	Восточный промышленный район, Речпорт	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558
				ГВС	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660
554	14. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (25 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	26. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (25 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,665	0,665	0,665	0,665	0,665
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	7 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-5"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,300
557	3 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-4" вкл. офисное здание	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
558	1 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-1"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760
559	5 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-2"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,050	2,050
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,540	0,540
560	Детский сад на 350 мест "ПМА-11"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,780	0,780	0,780	0,780
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	0,010	0,010	0,010
561	6 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-6"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780	1,780
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,460	0,460
562	Средняя общеобразовательная шеола на 1275 мест "ПМА-10"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	2,890	2,890	2,890	2,890
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,030	0,030	0,030
563	4 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-3.2"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,880	0,880	0,880
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,230	0,230	0,230
564	7 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-7"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,820	1,820
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,470	0,470
565	1 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-9"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
				ГВС	-	-	-	-	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
566	4 очередь строительства. Детский сад на 175 мест "ПМА-12"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,650	0,650
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	0,010
567	1 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-8"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
				ГВС	-	-	-	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730
568	1 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-3.1"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
				ГВС	-	-	-	-	-	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
569	2 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-13"	86:10:0000000:22169, Пойма-4	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740
				ГВС	-	-	-	-	-	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
570	Блок 3	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780
				ГВС	-	-	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
571	Блок 4	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649
				ГВС	-	-	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
572	Блок 5	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705
				ГВС	-	-	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
573	Блок 2	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921
				ГВС	-	-	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
574	Блок 1	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
				ГВС	-	-	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
575	Блок 6	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
576	Блок 7	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413
				ГВС	-	-	-	-	-	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
577	Спортивный комплекс с искусственным льдом и универсальным залом	н/о, 44 мкр	Котельная К-45	ОВ	-	0,859	0,859	0,859	0,859	0,859	0,859	0,859	0,859	0,859	0,859	0,859
				ГВС	-	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
578	Блок 8	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	0,878	0,878	0,878	0,878	0,878	0,878	0,878
				ГВС	-	-	-	-	-	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
579	Блок 9	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833
				ГВС	-	-	-	-	-	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
580	Блок 10	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863
				ГВС	-	-	-	-	-	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285
581	Блок 13	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
				ГВС	-	-	-	-	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
582	Блок 12	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
				ГВС	-	-	-	-	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
583	Блок 11	н/о, 35А мкр	Пиковая котельная	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,712	0,712	0,712	0,712	0,712
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
584	38. Гостинично-офисный центр (Гостиница на 1500 отдыхающих, офисный центр 4000 м2)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,838	0,838	0,838	0,838
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	34. Школа на 900 мест	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	19. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (25 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	18. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (25 эт.)	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	27. Торгово-развлекательный центр	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения	н/о, 51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
				ГВС	-	-	-	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
590	2.2. Многоуровневый подземный паркинг	н/о, 51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	3. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения	н/о, 51 мкр	Котельная мкр.51	ОВ	-	-	-	-	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
				ГВС	-	-	-	-	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
592	40. Многоэтажный многоквартирный жилой дом	Марьино гора (зона 1), Марьино гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	С30-9/2 Многоквартирный жилой дом	30 мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682
				ГВС	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
594	С30-14/1 Многоквартирный жилой дом	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	-	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
				ГВС	-	-	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
595	С30-14/2 Многоквартирный жилой дом	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	-	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
				ГВС	-	-	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
596	С30-25/1 Многоквартирный жилой дом	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
				ГВС	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
597	С30-25/2 Многоквартирный жилой дом	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
				ГВС	-	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
598	С30-27 Многоквартирный жилой дом	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
				ГВС	-	-	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
599	С30-28 Многоквартирный жилой дом	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058
				ГВС	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
600	С30-29 Многоквартирный жилой дом	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722
				ГВС	-	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
601	С30-34 Детский сад 300 мест	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682
				ГВС	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
602	С30-35 Детский сад 300 мест	30 мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682
				ГВС	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
603	С30-36 Детский сад 300 мест	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682
				ГВС	-	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
604	С30-38 Школа 1500 мест	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486
				ГВС	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
605	С30-39 Школа 1500 мест	30 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР) с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486
				ГВС	-	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
606	Индивидуальные жилые дома, 56 объектов тепловой нагрузкой по 3902,3 ккал каждый	н/о, Кедровый-2	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	Молодежный центр со встроенной библиотекой	н/о, Кедровый-2	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	Склады №1-6, АБК, Кафе-магазин	Восточный промышленный район, XVIII	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795
				ГВС	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
609	Складской комплекс	н/о, КК-7	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	АБК, Ангар	н/о, КК-6	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Индустриальный парк - Югра. Производственные здания. 9 этап строительства	Восточный промышленный район, XV	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Индустриальный парк - Югра. Производственный цех. 2 этап строительства	Восточный промышленный район, XV	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Индустриальный парк - Югра. Производственный цех. 5 этап строительства	Восточный промышленный район, XV	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Индустриальный парк - Югра. Склад закрытого хранения 5000 м.кв. 6 этап строительства	Восточный промышленный район, XV	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ОВ	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	Нежилое помещение. СТО	Северный промышленный район, Промплощадка СГРЭС	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Вентиляционный завод	Восточный промышленный район, XIX	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
				ГВС	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
614	Складское помещение	Северный промышленный район, XXI	СГРЭС-1 (Город)	ОВ	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	Производственное здание с теплой стоянкой технологического транспорта	Восточный промышленный район, XIX	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	Нежилое помещение . Блок Б в осях 1-2;Ап-А, ул. Крылова,47	н/о, ЖД	Котельная №14 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	АБК-1, АБК-2, стоянка легкового автотранспорта ХМАО - Югра, г. Сургут, п. Звездный, ул.Индустриальная,34/1	н/о, п. Звездный	Котельная №21 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	Бокс для стоянки автомобиля ул. Крылова,41/1 блок А, цокольный этаж	н/о, ПИКС мкр	Котельная №14 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	Складской корпус по адресу: г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Сосновая 2 этап, ул.Сосновая,6	Восточный промышленный район, Речпорт	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168
				ГВС	-	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660
620	Детский сад в квартале №36 в г.Сургуте	н/о, 36 мкр	Котельная К-45	ОВ	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
				ГВС	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
621	Экспозиционно-выставочный центр "Сургутский район-моя Родина"	н/о, пгт Барсово	Котельная №22 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
				ГВС	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235
622	Нежилое здание -731,5м2, Склад г. Сургут ул. Островского	Северный промышленный район, XXV	Пиковая котельная	ОВ	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	н/о, 30А мкр	Пиковая котельная с последующим переключением на ПВК	ОВ	-	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
				ГВС	-	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
624	Нежилое здание ХМАО - Югра, г. Сургут, пр.Комсомольский, 30	н/о, 23 мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	Здание склада ХМАО - Югра, г. Сургут, Северный промрайон, 4П	Северный промышленный район, IX	Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	Складское помещение	Восточный рекреационный район, XXIV	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	Жилой дом Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мелик- Карамова, 20А	Черный Мыс	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	Магазин, ул. Крылова,7/3	Железнодорожников, Железнодорожников мкр	Котельная №14 СГМУП "ГТС"	ОВ	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	31. Торгово-офисное здание	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	58. Приходской храм на 200 прихожан	Марьина гора (зона 1), Марьина гора	СГРЭС-2 (Промзона)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,021	0,021	0,021	0,021
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	1. Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом –стоянкой (2 башни по 25 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
				ГВС	-	-	-	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786
632	2. Жилой дом с автостоянкой (15 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
				ГВС	-	-	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
633	3. Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой (25 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651
				ГВС	-	-	-	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518
634	4. Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой (25 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651

Уник № в ЭМ	Наименование объекта	Микрорайон	Источник тепловой энергии	Вид нагру зки	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036- 2039	2040- 2044
				ГВС	-	-	-	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518
635	5. Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой (17 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
				ГВС	-	-	-	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
636	6. Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой (17 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
				ГВС	-	-	-	-	-	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
637	7. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой (17 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
				ГВС	-	-	-	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323
638	8. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой (24 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
				ГВС	-	-	-	-	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424
639	9. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой (24 эт.)	Жилой, МКД	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495
				ГВС	-	-	-	-	-	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422
640	10. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х-уровневой автостоянкой (30 эт.)	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377
				ГВС	-	-	-	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674
641	11. Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 300 мест	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539
				ГВС	-	-	-	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
642	12. Детский сад на 350 мест	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,923	0,923	0,923
				ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,363	0,363	0,363
643	13. Общеобразовательная школа на 1259 учащихся	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969
				ГВС	-	-	-	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702
644	14. Детский сад на 70 мест	Восточный жилой район, 27А мкр	СГРЭС-2 (ВЖР)	ОВ	-	-	-	-	-	-	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
				ГВС	-	-	-	-	-	-	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057